

איפיון קלפי נגישה (מתוך מסמך נציבות שוויון אנשים עם מוגבלויות)

נתוני מינימום

1 חניה

- 1.1 שתי חניות לרכב נכים ביום הבחירות.
- 1.2 רוחב חניה כשהיא ניצבת למדרכה לפחות 3.0 מ'.
- 1.3 תמרור ב-43.
- 1.4 פיקוח על שימוש בחניה רק לנכים.

2 העלאה והורדת מצביעים

מקום שמור לצורך זה קרוב ככל האפשר לכניסה לאתר.

3 הנמכת מדרכה

- 3.1 במרחק של עד 50 מ' מהכניסה לחצר.
- 3.2 בקרבת החניות לרכב הנכים
- 3.3 מקסימום שיפוע 8%.
- 3.4 תחילת השיפוע מגובה הכביש!

4 מדרכה

- 4.1 מרוצפת או סלולה ברצף, ללא מדרגה כלשהי.
- 4.2 רוחב לפחות 1.3 מ'.
- 4.3 רוחב מקומי בין גדר למכשול – 80 ס"מ.
- 4.4 רוחב מקומי בין מכשול לשולי המדרכה – 100 ס"מ.
- 4.5 שיפוע אורכי מקסימום 8%.

5 שביל גישה

- 5.1 מרוצף או סלול ברצף, ללא מדרגה כלשהי.
- 5.2 מהמדרכה עד לכניסה
- 5.3 מחניות שמורות לרכב נכים עד לכניסה.
- 5.4 מהמקום להעלאת והורדת נוסעים עד לכניסה.
- 5.5 רוחב לפחות 1.3 מ'.

5.6 שיפוע אורכי מקסימום 8%.

6 רוחב פתח כניסה לחצר

80 ס"מ

7 מדרגות

7.1 מעל 2 ס"מ = מדרגה

7.2 3 מדרגות ומעלה ילווי במאחזי יד, אחד במרכז או מאחז יד בכל צד.

7.3 במקביל למדרגות יש צורך בכבש (רמפה).

8 כבשים (רמפות)

8.1 מכסימום שיפוע – 8%.

8.2 רוחב לפחות 1.25 מ'.

9 כניסה לבנין

הכניסה הפעילה תשרת גם אנשים עם מוגבלויות.

10 פרזדורים ומעברים

10.1 רוחב 145 ס"מ.

10.2 מקומי 125 ס"מ.

11 פתחים (גם לחדר הקלפי)

לפחות 77 ס"מ.

12 מעלית

12.1 אם צריך :

12.1.1 רוחב דלת 80 ס"מ.

12.1.2 נפתחת אוטומטית.

12.1.3 עומק מול הדלת 140 ס"מ (במקרים מיוחדים, בדלת שרוחבה מעל 110

ס"מ אפשר עומק של לפחות 100 ס"מ).

12.1.4 גובה לחצנים – מקסימום 130 ס"מ.

13 שונות

נכים ללא תור

14 שירותי נכים

אם קיימים יש לבדוק התאמתם לתקנות ולדווח עליהם, ההצבעה לא אמורה להימשך זמן רב (ללא תור), ולכן איננו מחייבים שרותי נכים כחלק מדרישות נגישות לענין הצבעה בקלפי).